

Kemijske analize pitne vode v letu 2013 - skupaj

| Zap. št. | Datum vzorčenja | Vzorčno mesto | pH [6,5 do 9.5] | Elektro prevodnost maks. 2500 μ S/cm | Amonij maks. 0,5 mg/L | Nitriti maks. 0,5 mg/L | Klorid maks. 250 mg/L | Skladnost |
|----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 18.1.2013 | <i>Vrtec Gaberje</i> | 7,5 | 260 | <0,013 | <0,007 | 2,5 | DA |
| 2 | 5.2.2013 | <i>Vretc Tomšičeva, Lendava</i> | 6,9 | 250 | <0,013 | <0,007 | 3,5 | DA |
| 3 | 14.2.013 | <i>bar Medea, Dolga vas</i> | 7,4 | 270 | <0,013 | | | DA |
| 4 | | <i>Vrtec Gaberje</i> | 7,2 | 270 | <0,013 | | | DA |
| 5 | | <i>Vretc Tomšičeva, Lendava</i> | 7,2 | 280 | <0,013 | | | DA |
| 6 | 20.2.2013 | <i>Črpališče Gaberje</i> | 7,5 | 255 | <0,013 | <0,007 | 3,5 | DA |
| 7 | 13.3.2013 | <i>DOŠ I. Lendava</i> | 7,5 | 250 | <0,013 | <0,007 | 4 | DA |
| 8 | 19.3.2013 | <i>izvir Kranjčeva</i> | 6,9 | 910 | | | | DA |