

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SST EN ISO/IEC 17025
LP-014Rezultati, označeni z #,
se nanašajo na
neakreditirano dejavnost**eko·park**

EKO-PARK d.o.o. Lendava • EKO-PARK Krt. Lendava 2

REZULTATI ANALIZ

Prejeto: 03-09-2008	
ISO 9001	
ISO 14001	
Vred:	

SPLOŠNI PODATKI:

Naloga: NADZOR KVALITETE PITNE VODE ZZV MURSKA SOBOTA
Vodja naloge: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Naročnik: EKO-PARK, D.O.O. LENDAVAL
 TRG LJUDSKE PRAVICE 5, 9220 LENDAVAL
Evidenčna številka: 32/00111-08/09195

Maribor, 28.08.2008

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - MV LENDAVAL, ČRPALIŠČE GABERJE **Datum vzorčenja:** 21.08.2008
Lab. številka: 08/09195 **Datum sprejema:** 21.08.2008
Vzorec odvzel: ZZV MS (BAKAN)

REZULTATI ANALIZ:

Parameter	Enota	Normativ	Rezultat	Metoda	Začetek
	Podajanje		Opomba		Konec
ORGANOLEPTIČNE LASTNOSTI					
Vonj		-	BREZ		# 22.08.2008 22.08.2008
Motnost	NTU	(b)	0.3	ISO 7027	22.08.2008 22.08.2008
Barva	m-1	(b)	<0.1	ISO 7887	22.08.2008 22.08.2008
FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI					
pH		6.5-9.5	7.1	ISO 10523	22.08.2008 22.08.2008
Elektroprevodnost (20°C)	uS/cm	2500	253	EN 27888	22.08.2008 22.08.2008
OSNOVNI PARAMETRI					
Oksidativnost	mg/l	5.0	<0.5	EN ISO 8467	22.08.2008 22.08.2008
	O ₂				
Klorid	mg/l	250	4.0	SM 4500-Cl(C)	# 22.08.2008 22.08.2008
	Cl				
Amonij	mg/l	0.5	<0.02	ISO 11732	22.08.2008 22.08.2008
	NH ₄				
Nitrit	mg/l	0.50	<0.007	ISO 13395	22.08.2008 22.08.2008
	NO ₂				

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04h

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

1/2

Evidenčna številka: 32/00111-08/09195

Maribor, 28.08.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upošteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naročnika.

Pravilnik o pitni vodi Ur.list RS št.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

(b) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO

Vodja:

2. Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.



INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Predstojnik:

Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.



- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04h

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

2/2