



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

http://www.zzv-mb.si

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati, označeni z #, se
nanašajo na neakreditirano
dejavnost.

prejeto 11. 12. 2008

REZULTATI ANALIZ

SPLOŠNI PODATKI:

Naloga: NADZOR KVALITETE PITNE VODE ZZV MURSKA SOBOTA

Vodja naloge: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol. JS

Naročnik: EKO-PARK, D.O.O. LENDA
TRG LJUDSKE PRAVICE 5, 9220 LENDA

Evidenčna številka: 32/00111-08/14687

Maribor, 08.12.2008

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - MV LENDA DOŠ I.

Datum vzorčenja: 02.12.2008

Lab. številka: 08/14687

Datum sprejema: 02.12.2008

Vzorec odvzel: ZZV MS (BAKAN)

REZULTATI ANALIZ:

Parameter	Enota	Normativ	Rezultat	Metoda	Začetek	Konec
	Podajanje		Opomba			
ORGANOLEPTIČNE LASTNOSTI						
Vonj		-	BREZ		#	03.12.2008 03.12.2008
Motnost	NTU	(b)	0.3	ISO 7027		03.12.2008 03.12.2008
Barva	m-1	(b)	<0.1	ISO 7887		03.12.2008 03.12.2008
FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI						
pH		6.5-9.5	7.3	ISO 10523		03.12.2008 03.12.2008
Elektroprevodnost (20°C)	uS/cm	2500	253	EN 27888		03.12.2008 03.12.2008
OSNOVNI PARAMETRI						
Oksidativnost	mg/l O ₂	5.0	<0.5	EN ISO 8467		03.12.2008 03.12.2008
Klorid	mg/l Cl	250	5.0	SM 4500-Cl(C)	#	03.12.2008 03.12.2008
Amonij	mg/l NH ₄	0.5	<0.02	ISO 11732		03.12.2008 03.12.2008
Nitrit	mg/l NO ₂	0.50	0.115	ISO 13395		03.12.2008 03.12.2008

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04k

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

1/2

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upošteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naročnika.

Pravilnik o pitni vodi Ur.list RS št.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

(b) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO

Vodja:

Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Predstojnik:

Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.