



# NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzohsi

(02) 45 00 148

14. 04. 2014

## Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Maribor, april 2014

**Naslov:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

**Izvajalec:** Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano  
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE  
Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor  
Telefon: +386 2 4500 260  
Telefaks: +386 2 4500 148  
Transakcijski račun: 01100-6000043285

**Naročnik:** EKO-PARK, d.o.o.  
TRG LJUDSKE PRAVICE 005, LENDAVA, 9220 Lendava


**Evidenčna oznaka:** 214a-14/8024-14/07124-V

**Delovni nalog:** Aneks št. 2 N8/2010 k pogodbi št. N7/2008 z dne 15.01.2014

**Dejavnost:** Pitne in kopalne vode

**Vodja dejavnosti:** Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

**Sodelavci:** Vesna Hrženjak, dr. med., spec.

**Skrbnik:**   
Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Maribor, 08.04.2014

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR

Vodja oddelka:  
  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

**OSNOVNI PODATKI**

**Vzorec:** MV Lendava, črpališče Gaberje  
**Evidenčna oznaka:** 214a-14/8024-14/07124-V  
**Številka vzorca:** 2014/07124  
**Lastnik:** EKO-PARK, d.o.o., TRG LJUDSKE PRAVICE 005, LENDAVA, 9220 Lendava  
**Plačnik:** EKO-PARK, d.o.o., TRG LJUDSKE PRAVICE 005, LENDAVA, 9220 Lendava  
**Naročnik:** EKO-PARK, d.o.o., TRG LJUDSKE PRAVICE 005, LENDAVA, 9220 Lendava  
**Vzorec odvzel:** Branko Bakan  
**Datum odvzema:** 02.04.2014  
**Mesto odvzema:** MV Lendava - črpališče Gaberje  
**Vzorec prevzel:** Aleksandra Moik  
**Datum prevzema:** 02.04.2014  
**Kraj prevzema:** Maribor  
**Zaključek preiskave:** 03.04.2014

**Ocena rezultatov**

Glede na rezultate opravljenih preiskav ocenjujemo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009).

**Zdravstvena ocena**

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

**Priloge poročila**

Priloga 1: Poročilo o preskusih z evidenčno oznako 214a-14/8024-14/07124-A.  
Priloga 2: Poročilo o terenskem delu z evidenčno oznako 214a-14/8024-14/07124-T.  
Priloga 3: Rezultati mikrobiološke preiskave št.: 2/2014/3678.

**PRILOGA 1**

**Poročilo o preskusih z evidenčno oznako  
214a-14/8024-14/07124-A**



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor  
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 170, F: (02) 45 00 227, E: mb.cika@nlzohsi



SLOVENSKA  
AKREDITACIJA  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-014  
Rezultati, označeni z #, se  
nanašajo na neakreditirano  
dejavnost.

## POROČILO O PRESKUSIH

Evidenčna oznaka: 214a-14/8024-14/07124-A

Kraj, datum: Maribor, 08.04.2014

### Naloga

Ime:

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik:

Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. *NS*

Naročnik:

EKO-PARK, d.o.o., TRG LJUDSKE PRAVICE 005, LENDAVA, 9220 Lendava

Delovni nalog:

Aneks št. 2 N8/2010 k pogodbi št. N7/2008 z dne 15.01.2014

### Vzorec

Številka:

14/07124

Oznaka:

MV Lendava, črpališče Gaberje

Odvzel:

Branko Bakan

Čas vzorčenja:

02.04.2014 08:35

Čas sprejema:

02.04.2014 13:30

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

*20* Vodja oddelka:

dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Rezultati	Parameter	Rezultat	Normativ	# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.		Začetek
				Enota	Izraž. kot/na	
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>						
	Barva	<0,10	(a)	m-1	ISO 7887: 2011 (70), Mb	03.04.2014 03.04.2014
	Motnost	0,90	(a)	NTU	ISO 7027: 1999, Mb	03.04.2014 03.04.2014
	Oksidativnost	<0,5	5	mg/l O <sub>2</sub>	EN ISO 8467: 1995, Mb	03.04.2014 03.04.2014
	Amonij	<0,013	0,5	mg/l NH <sub>4</sub>	ISO 11732: 2005 (132), Mb	03.04.2014 03.04.2014
	Nitrit	<0,007	0,5	mg/l NO <sub>2</sub>	ISO 13395: 1996 (73), Mb	03.04.2014 03.04.2014
	Klorid	5,5	250	mg/l Cl	# SM 4500-Cl B: 2005, Mb	03.04.2014 03.04.2014

**Evidenčna oznaka:** 214a-14/8024-14/07124-A

**Kraj, datum:** Maribor, 08.04.2014

[70] T= 20° C, val.dol. 436 nm

[73] Metoda CFA

[132] Metoda CFA

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)

(a) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upoštevani podatki o merilni negotovosti. Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

**PRILOGA 2**

**Poročilo o terenskem delu z evidenčno oznako  
214a-14/8024-14/07124-T**



## NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzohsi

# POROČILO O VZORČENJU IN MERITVAH NA TERENU

Evidenčna oznaka: 214a-14/8024-14/07124-T

Kraj, datum: Maribor, 08.04.2014

### Naloga

Ime: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik: Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. JS

Naročnik: EKO-PARK, d.o.o., TRG LJUDSKE PRAVICE 005, LENDAVA, 9220 Lendava

Delovni nalog: Aneks št. 2 N8/2010 k pogodbi št. N7/2008 z dne 15.01.2014

### Vzorec

Številka: 14/07124

Čas vzorčenja:

Oznaka: MV Lendava, črpališče Gaberje

02.04.2014 08:35

Odvzel: Branko Bakan

Metoda vzorčenja: ISO 5667-5: 2006

Mesto vzorčenja: Mestni vodovod Lendava - MV Lendava - črpališče Gaberje

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Vodja oddelka:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

### Rezultati

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Izraž. kot/na	Metoda, kraj izvedbe	Začetek Konec
	Opomba					
Temperatura vode	11,8		°C		DIN 38404-4: 1976, Mb	02.04.2014 02.04.2014
pH	7,1	(6,5-9,5) (f)			ISO 10523: 2008, Mb	02.04.2014 02.04.2014
Električna prevodnost (20°C)	210	2500	µS/cm		EN 27888: 1993, Mb	02.04.2014 02.04.2014
Klor-prosti	0,060		mg/l		SIST EN ISO 7393-2: 2000, Mb	02.04.2014 02.04.2014



**Evidenčna oznaka:** 214a-14/8024-14/07124-T

**Kraj, datum:** Maribor, 08.04.2014

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)  
(f) Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najnižja vrednost 4,5.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upoštevani podatki o merilni negotovosti.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

**PRILOGA 3**



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
 Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor  
 CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA  
 Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
 Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 110, F: (02) 45 00 181, E: mbc.ma@nlzoh.si



**SLOVENSKA  
 AKREDITACIJA**  
 SIST EN ISO/IEC 17025  
 LP-014

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.: 4 / 2014 / 3678

### SPLOŠNI PODATKI

Naročnik: 25628 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA O KFT. LENDVA  
 TRG LJUDSKE PRAVICE 010, 9220 LENDAVA - LENDVA

Proizvajalec:

Lastnik: 25628 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA O KFT. LENDVA  
 TRG LJUDSKE PRAVICE 010, 9220 LENDAVA - LENDVA

Plačnik: 25628 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA O KFT. LENDVA  
 TRG LJUDSKE PRAVICE 010, 9220 LENDAVA - LENDVA

Odvzemno mesto: MV LENDAVA, ČRPALIŠČE GABERJE

### PODATKI O VZORCU

Vzorec: PITNE VODE  
 14/07124

Vzorec odvezel(a): BAKAN BRANKO

Datum odvzema: 02.04.2014

Datum sprejema: 02.04.2014

Datum izvida: 07.04.2014

Laboratorijska št.: **8623**

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1:2000	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	02.04.2014 04.04.2014
ISO 9308-1:2000	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	02.04.2014 04.04.2014
ISO 7899-2:2001	Enterokoki pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	02.04.2014 04.04.2014
ISO 6222:1999	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10 CFU	02.04.2014 04.04.2014
ISO 6222:1999	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	pod 10 CFU	02.04.2014 05.04.2014

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu-

Podatki o merilni negotovosti so na voljo v laboratoriju.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec. Reprodukcijska poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):  
 Katja Zelenik  
 dr.vet.med.

Vodja oddelka:  
 Katja Zelenik  
 dr.vet.med.

