



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/89971

Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT  
GLAVNA ULICA 109  
9220 Lendava - Lendva

Delovni nalog: Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N,  
03.06.2016

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 28.08.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Vodja oddelka:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 28.08.2017 07:23:18

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



### Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Omrežje Strehovci 72  
**Številka vzorca:** 17/89971  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Vzorec odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor  
**Čas odvzema:** 21.08.2017 11:40  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Omrežje Strehovci 72  
**Vzorec sprejel:** Aleksandra Moik  
**Kraj in čas sprejema:** MB, 21.08.2017 12:16

### Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

### Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/89971-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-14/8024-17/89971-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Omrežje Strehovci 72  
**Številka vzorca:** 17/89971  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVALA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Omrežje Strehovci 72  
**Metoda vzorčenja:** ISO 5667-5: 2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 28.08.2017  
**Datum in ura:** 21.08.2017 11:40 **Datum in ura:** 21.08.2017 12:16  
**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor **Sprejel:** Aleksandra Moik

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	21.4	°C		DIN 38404-4:1976, na mestu odvzema	21.08.17 21.08.17
pH	7.5			ISO 10523:2008, na mestu odvzema	21.08.17 21.08.17
Klor-prosti	0.04	# mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000, na mestu odvzema	21.08.17 21.08.17
Električna prevodnost (20°C)	190	µS/cm		EN 27888:1993, na mestu odvzema	21.08.17 21.08.17
Vonj	sprejemljiv	#		Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	21.08.17 21.08.17

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 28.08.2017  
09:36:33

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Omrežje Strehovci 72  
**Številka vzorca:** 17/89971; lab.št.: 17/17870  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Omrežje Strehovci 72  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 21.08.2017 11:40

**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 21.08.2017 13:10

**Prevzel:** Bojana Žnuderl

**Datum poročila:** 24.08.2017

## Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	21.08.2017 13:25 22.08.2017 12:57
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	21.08.2017 13:25 23.08.2017 08:52
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	21.08.2017 13:25 22.08.2017 12:57
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	21.08.2017 13:25 23.08.2017 08:52
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	21.08.2017 13:25 24.08.2017 08:17

**Analitik:**  
Davorin Sabotin

**Odgovorna oseba:**  
Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr.  
Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr. ob 24.08.2017 13:43:06

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.