



## Poročilo o izvedeni nalogi

### **Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A**

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/1090

Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT  
GLAVNA ULICA 109  
9220 Lendava - Lendva

Delovni nalog: Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N,  
03.06.2016

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 26.01.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Vodja oddelka:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 26.01.2017 11:09:09



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Črpališče Turnišče  
**Številka vzorca:** 17/1090  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109 , 9220 Lendava - Lendva  
**Vzorec odvzel:** Štefan Ritlop, NLZOH  
**Čas odvzema:** 09.01.2017 10:15  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Črpališče Turnišče  
**Vzorec sprejel:** Alenka Rožič  
**Kraj in čas sprejema:** Maribor, 09.01.2017 11:29

## Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

## Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/1090-T  
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/1090-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Črpališče Turnišče  
**Številka vzorca:** 17/1090  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Črpališče Turnišče  
**Metoda vzorčenja:** # ISO 5667-11: 2009  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 09.01.2017 10:15  
**Odvzel:** Štefan Ritlop, NLZOH

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 09.01.2017 11:29  
**Sprejel:** Alenka Rožič

**Datum poročila:** 26.01.2017

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Začetek / zaključek analize
<b>Meritve na terenu</b>					
Temperatura vode	11.5	°C		DIN 38404-4:1976	10.01.17 10.01.17
pH	6.7			ISO 10523:2008	10.01.17 10.01.17
Klor-prosti	<0.1	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000	10.01.17 10.01.17
Vonj	sprejemljiv	#		Onorm M 6620:2012	10.01.17 10.01.17
Električna prevodnost (20°C)	260	µS/cm		EN 27888:1993	10.01.17 10.01.17

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Črpališče Turnišče  
**Številka vzorca:** 17/1090; lab.št.: 17/231  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA OKO-PARK KFT. LENDVA, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Črpališče Turnišče  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 09.01.2017 10:15

**Odvzel:** Štefan Ritlop, NLZOH

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 09.01.2017 11:58

**Prevzel:** Bojana Žnuderl

**Datum poročila:** 13.01.2017

## Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	09.01.2017 12:31 10.01.2017 13:38
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	09.01.2017 12:31 11.01.2017 08:07
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	09.01.2017 12:31 10.01.2017 13:38
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	09.01.2017 12:31 11.01.2017 08:05
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	09.01.2017 12:31 12.01.2017 08:24

**Analitik:**  
Davorin Sabotin

**Odgovorna oseba:**  
Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr.  
Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr. ob 13.01.2017 17:05:18

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.