



## Poročilo o izvedeni nalogi

### **Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A**

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/11308

Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT  
GLAVNA ULICA 109  
9220 Lendava - Lendva

Delovni nalog: Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N,  
03.06.2016

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 13.02.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Vodja oddelka:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 13.02.2017 08:02:24



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Vrtec Srednja Bistrica  
**Številka vzorca:** 17/11308  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109 , 9220 Lendava - Lendva  
**Vzorec odvzel:** Štefan Ritlop, NLZOH OÖZ Maribor  
**Čas odvzema:** 06.02.2017 08:50  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Vrtec Srednja Bistrica  
**Vzorec sprejel:** Alenka Rožič  
**Kraj in čas sprejema:** Maribor, 06.02.2017 11:22

## Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

## Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/11308-T  
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/11308-M



## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Vrtec Srednja Bistrica
<b>Številka vzorca:</b>	17/11308
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor
<b>Naloga:</b>	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A
<b>Vodja naloge:</b>	Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
<b>Naročnik:</b>	EKO-PARK D.O.O. LENDAVALA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva
<b>Delovni nalog:</b>	Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016
<b>Mesto odvzema:</b>	Pomurski vodovod krak A, Vrtec Srednja Bistrica
<b>Metoda vzorčenja:</b>	# ISO 5667-11: 2009
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>
<b>Datum in ura:</b> 06.02.2017 08:50	<b>Datum in ura:</b> 06.02.2017 11:22
<b>Odvzel:</b> Štefan Ritlop, NLZOH OOO Maribor	<b>Sprejel:</b> Alenka Rožič
	<b>Datum poročila:</b> 13.02.2017

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Začetek / zaključek analize
<b>Meritve na terenu</b>					
Temperatura vode	3.3	°C		DIN 38404-4:1976	06.02.17 06.02.17
pH	7.4			ISO 10523:2008	06.02.17 06.02.17
Klor-prosti	<0,03	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000	07.02.17 07.02.17
Vonj	sprejemljiv	#		Onorm M 6620:2012	06.02.17 06.02.17
Električna prevodnost (20°C)	130	µS/cm		EN 27888:1993	06.02.17 06.02.17

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.  
elektronsko podpisal mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 13.02.2017  
23:12:35

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Vrtec Srednja Bistrica
<b>Številka vzorca:</b>	17/11308; lab.št.: 17/3377
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor
<b>Naloga:</b>	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A
<b>Vodja naloge:</b>	Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
<b>Naročnik:</b>	EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendava
<b>Delovni nalog:</b>	Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016
<b>Mesto odvzema:</b>	Pomurski vodovod krak A, Vrtec Srednja Bistrica
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Prevzem vzorca</b>
<b>Datum in ura:</b> 06.02.2017 08:50	<b>Datum in ura:</b> 06.02.2017 12:47
<b>Odvzel:</b> Štefan Ritlop, NLZOH OOO Maribor	<b>Prevzel:</b> Bojana Žnuderl
	<b>Datum poročila:</b> 09.02.2017

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	06.02.2017 13:04 07.02.2017 12:07
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	06.02.2017 13:04 09.02.2017 08:04
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	06.02.2017 13:04 07.02.2017 12:07
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	06.02.2017 13:04 09.02.2017 08:04
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	06.02.2017 13:04 09.02.2017 08:04

Analistik:  
Davorin Sabotin

Odgovorna oseba:  
Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr.  
Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr. ob 09.02.2017 12:26:10

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.