



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/11793

Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,
KOZHASZNU VALLALAT
GLAVNA ULICA 109
9220 Lendava - Lendva

Delovni nalog: Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N,
03.06.2016

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 15.02.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 15.02.2017 09:41:36



Podatki o vzorcu

Vzorec: Bar Kvatro, Dolina
Številka vzorca: 17/11793
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,
KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109 , 9220 Lendava - Lendva
Vzorec odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor
Čas odvzema: 07.02.2017 07:40
Mesto odvzema: Pomurski vodovod krak A, Bar Kvatro, Dolina
Vzorec sprejel: Alenka Rožič
Kraj in čas sprejema: Maribor, 07.02.2017 12:23

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/11793-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/11793-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Bar Kvatro, Dolina
Številka vzorca: 17/11793
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A
Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVALA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva
Delovni nalog: Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016
Mesto odvzema: Pomurski vodovod krak A, Bar Kvatro, Dolina
Metoda vzorčenja: # ISO 5667-11: 2009
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 07.02.2017 07:40

Odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO
Maribor

Sprejem vzorca

Datum in ura: 07.02.2017 12:23

Sprejel: Alenka Rožič

Datum poročila: 15.02.2017

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Začetek / zaključek analize
Meritve na terenu					
Temperatura vode	10.5	°C		DIN 38404-4:1976	07.02.17 07.02.17
pH	7.5			ISO 10523:2008	07.02.17 07.02.17
Klor-prosti	0.10	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000	09.02.17 09.02.17
Vonj	sprejemljiv	#		Onorm M 6620:2012	07.02.17 07.02.17
Električna prevodnost (20°C)	220	µS/cm		EN 27888:1993	07.02.17 07.02.17

Vodja oddelka:
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Bar Kvatro, Dolina
Številka vzorca:	17/11793; lab.št.: 17/3516
Namen:	Notranji nadzor
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A
Vodja naloge:	Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Naročnik:	EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva
Delovni nalog:	Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016
Mesto odvzema:	Pomurski vodovod krak A, Bar Kvatro, Dolina
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca	Prevzem vzorca
Datum in ura: 07.02.2017 07:40	Datum in ura: 07.02.2017 13:33
Odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor	Prevzel: Bojana Žnuderl
	Datum poročila: 10.02.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	07.02.2017 13:38 09.02.2017 12:09
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	07.02.2017 13:38 09.02.2017 12:09
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	07.02.2017 13:38 09.02.2017 12:09
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	07.02.2017 13:38 09.02.2017 12:09
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	07.02.2017 13:38 10.02.2017 07:49

Analistik:
Davorin Sabotin

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr.
Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dip.mikr. ob 10.02.2017 15:32:10

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.