



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/69330

Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT  
GLAVNA ULICA 109  
9220 Lendava - Lendva

Delovni nalog: Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N,  
03.06.2016

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 03.07.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Vodja oddelka:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 03.07.2017 09:59:44

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



### Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Dnevni bar Baligač, D. Lakoš  
**Številka vzorca:** 17/69330  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA,  
KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Vzorec odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor  
**Čas odvzema:** 27.06.2017 07:20  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Dnevni bar Baligač, D. Lakoš  
**Vzorec sprejel:** Aleksandra Moik  
**Kraj in čas sprejema:** MB, 27.06.2017 11:36

### Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

### Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/69330-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-14/8024-17/69330-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Dnevni bar Baligač, D. Lakoš  
**Številka vzorca:** 17/69330  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Dnevni bar Baligač, D. Lakoš  
**Metoda vzorčenja:** ISO 5667-5: 2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 03.07.2017  
**Datum in ura:** 27.06.2017 07:20 **Datum in ura:** 27.06.2017 11:36  
**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor **Sprejel:** Aleksandra Moik

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	22.3	°C		DIN 38404-4:1976, na mestu odvzema	27.06.17 27.06.17
pH	7.1			ISO 10523:2008, na mestu odvzema	27.06.17 27.06.17
Klor-prosti	0.07	# mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000, na mestu odvzema	27.06.17 27.06.17
Električna prevodnost (20°C)	190	µS/cm		EN 27888:1993, na mestu odvzema	27.06.17 27.06.17
Vonj	sprejemljiv	#		Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	27.06.17 27.06.17

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 04.07.2017  
09:33:07

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Dnevni bar Baligač, D. Lakoš  
**Številka vzorca:** 17/69330; lab.št.: 17/13500  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Dnevni bar Baligač, D. Lakoš  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 30.06.2017  
**Datum in ura:** 27.06.2017 07:20 **Datum in ura:** 27.06.2017 12:52  
**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor **Prevzel:** Natalija Debelak

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	27.06.2017 13:03 28.06.2017 11:00
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	27.06.2017 13:03 29.06.2017 08:02
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	27.06.2017 13:03 28.06.2017 11:05
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	27.06.2017 13:03 29.06.2017 08:02
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	27.06.2017 13:03 30.06.2017 07:36

Analistik:  
Davorin Sabotin

Odgovorna oseba:  
Katja Zelenik, dr. vet. med.  
Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 30.06.2017 15:19:10

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.