ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA
Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo *Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21*

Datum : 27.6.2008
Vzorec : 0801285

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1285 PV
Pitne vode Datum izvida:27.6.2008

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor; sistematika

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDAVA
gostilna Kolodvor

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naročnik:Enota za zdravstveno ekologijo in higieno
Odvzem: 24.6.2008, 09:20 Bakan Branko viš.san.teh.
Sprejem: 24.6.2008, 10:15Preiskan do27.6.2008

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Temperatura vode: 17°C Vrsta vira: vodovod*
Voda: ni prečiščena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	24.6 25.6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	24.6 25.6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2	v 100 ml	0	0	24.6 26.6
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	1		24.6 27.6
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0	100	24.6 26.6

*Rezultati parametrov označenih z * ne ustrezajo*

Točke : 12,00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006)

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.-spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.-spec.med.biol.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.