

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**



**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 10.7.2008  
Vzorec : 0801354

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1354 PV  
Pitne vode Datum izvida: 10.7.2008

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
*Pitne vode - interni nadzor; sistematika*

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVALA</i> <i>MALIBU bar, Kapca</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: Enota za zdravstveno ekologijo in higieno</i> <i>Odvzem: 7.7.2008, 08:45 Bakan Branko viš.san.teh.</i> <i>Sprejem: 7.7.2008, 10:50 Preiskan do 10.7.2008</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Temperatura vode: 24°C Vrsta vira: vodovod*  
*Voda: ni prečiščena, ni klorirana*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1</i>	<i>v 100 ml</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.7 9.7</i>
2.	<i>* Koliformne bakterije</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1</i>	<i>v 100 ml</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>7.7 9.7</i>
3.	<i>Enterokoki</i>	<i>SIST EN ISO 7899-2</i>	<i>v 100 ml</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.7 9.7</i>
4.	<i>Št.kolonij pri 22°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222</i>	<i>v 1 ml</i>	<i>13</i>		<i>7.7 10.7</i>
5.	<i>Št.kolonij pri 37°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222</i>	<i>v 1 ml</i>	<i>6</i>	<i>100</i>	<i>7.7 9.7</i>

*Rezultati parametrov označenih z \* ne ustrezajo*

**Točke : 12,00**

*Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre neskladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006).*

*Preiskavo opravil:*  
*Maučec Ivanič Marija*  
*prof.biol.-spec.med.biol.*



*Predstojnik:*  
*Sabotin Davorin*  
*prof.biol.-spec.med.biol.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**



**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 10.7.2008  
Vzorec : 0801355

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1355 PV  
Pitne vode Datum izvida: 10.7.2008

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor; sistematika**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	<b>Izvor :</b> MV LENDA črpališče Gaberje  <b>Lastnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Naročnik:</b> Enota za zdravstveno ekologijo in higieno <b>Odvzem:</b> 7.7.2008, 09:15 <b>Bakan Branko</b> viš.san.teh. <b>Sprejem:</b> 7.7.2008, 10:50 <b>Preiskan do</b> 10.7.2008
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Temperatura vode: 11,6°C Vrsta vira: vodovod  
Voda: ni prečiščena, ni klorirana  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	7.7 9.7
2.	* <b>Koliformne bakterije</b>	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	1	0	7.7 9.7
3.	* <b>Enterokoki</b>	SIST EN ISO 7899-2	v 100 ml	2	0	7.7 9.7
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	2		7.7 10.7
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	2	100	7.7 9.7

Rezultati parametrov označenih z \* ne ustrezajo

Točke : 14,00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre neskladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006).

Preiskavo opravil:  
Maučec Ivanič Marija  
prof.biol.-spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.-spec.med.biol.