

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota


eko·park

EKO-PARK d.o.o. Lendava • ÖKO-PARK Kft. Lendava ²

Štev.:ho/2008

Datum: 20.10. 2008

Prejeto: 21 -10- 2008	DM:
Številka zadeve:	Prii.:
	Vred.:

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDA VA

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 15.10.2008 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (črpališče Gaberje) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 2159 PV z dne 18.10.2008

2. vzorec pitne vode, odvzet dne 15.10.2008 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (omrežje DOŠ II. Lendava) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 2158 PV z dne 18.10.2008

3. vzorec pitne vode, odvzet dne 15.10.2008 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (omrežje vrtec Dolga vas) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 2157 PV z dne 18.10.2008

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica



Datum : 18.10.2008
Vzorec : 0802157

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 2157 PV
Pitne vode Datum izvida: 18.10.2008

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor; sistematika

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA vrtec Dolga vas</p> <p>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: Enota za zdravstveno ekologijo in higieno Odvzem: 15.10.2008, 07:20 Bakan Branko viš. san. teh. Sprejem: 15.10.2008, 10:00 Preiskan do 18.10.2008</p>
---	---

TERENSKI PODATKI: Vreme: megla Temperatura vode: 19°C Vrsta vira: vodovod
Voda: ni prečiščena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	15.10 16.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	15.10 16.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2	v 100 ml	0	0	15.10 17.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0		15.10 18.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0	100	15.10 17.10

Rezultati parametrov označenih z * ne ustrezajo

Točke : 12,00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006)

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Datum : 18.10.2008
Vzorec : 0802158

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 2158 PV
Pitne vode Datum izvida: 18.10.2008

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor; sistematika

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
DOŠ II., Lendava

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naročnik: Enota za zdravstveno ekologijo in higieno
Odvzem: 15.10.2008, 07:50 Bakan Branko viš. san. teh.
Sprejem: 15.10.2008, 10:00 Preiskan do: 18.10.2008

TERENSKI PODATKI: Vreme: megla Temperatura vode: 15,3°C Vrsta vira: vodovod
Voda: ni prečiščena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	15.10 16.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	15.10 16.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2	v 100 ml	0	0	15.10 17.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0		15.10 18.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0	100	15.10 17.10

Rezultati parametrov označenih z * ne ustrezajo

Točke : 12,00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre skladen
z zahtevami Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006)

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Datum : 18.10.2008
Vzorec : 0802159

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 2159 PV
Pitne vode Datum izvida: 18.10.2008

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor; sistematika

EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: Enota za zdravstveno ekologijo in higieno Odvzem: 15.10.2008, 08:15 Bakan Branko viš. san. teh. Sprejem: 15.10.2008, 10:00 Preiskan do 18.10.2008
--	--

TERENSKI PODATKI: Vreme: megla Temperatura vode: 11,7°C Vrsta vira: vodovod
Voda: ni prečiščena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	15.10 16.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	15.10 16.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2	v 100 ml	0	0	15.10 17.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0		15.10 18.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0	100	15.10 17.10

Rezultati parametrov označenih z * ne ustrezajo

Točke : 12,00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre skladen
z zahtevami Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006)

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.