

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

Prejeto: 30-12-2008	DM:
Številka zadeve:	Pril:
	Vred.:

Štev.:ho/2008

Datum: 23.12.2008




eko-park
EKO-PARK d.o.o. Lendava • ÖKO-PARK Kft. Lendava ²

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – naročilo

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 17.12.2008 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (na omrežju v Kotu, Ribiška ul.12,) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 2692 PV z dne 22.12.2008.

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica



Datum : 22.12.2008
Vzorec : 0802692

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 2692 PV
Pitne vode Datum izvida: 22.12.2008

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor; sistematika

EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : MV LENDA omrežje Ribiška 12, Kot Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: Enota za zdravstveno ekologijo in higieno Odvzem: 17.12.2008, 10:15 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 17.12.2008, 10:4 Preiskan do 22.12.2008
---	--

TERENSKI PODATKI: Vreme: dež Temperatura vode: 7,9°C Vrsta vira: vodovod
Voda: ni prečiščena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	17.12 18.12
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml	0	0	17.12 18.12
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2	v 100 ml	0	0	17.12 19.12
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	10		17.12 20.12
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	4	100	17.12 19.12

Rezultati parametrov označenih z * ne ustrezajo

Točke : 12,00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre skladen
z zahtevami Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006)

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.