

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

| | |
|-----------------------|--------|
| Prejeto: 30 -12- 2008 | DM: |
| Številka zadeve: | Vred.: |

Številka: ho/2008

Datum: 29.12.2008


eko-park

EKO-PARK d.o.o. Lendava • ÖKO-PARK Kft. Lendava ²


EKO PARK d.o.o
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Zadeva: Neskladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. V vzorcu pitne vode, odvzetem dne 22.12.2008 v oskrbovalnem območju: **MV Lendava** (črpališče Gaberje) je bila ugotovljena neskladnost zaradi prisotnosti **koliformnih bakterij** (Pravilnik o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06):
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 2725 PV z dne 29.12.2008

Kot upravljavec vodovoda v katerem je ugotovljena neskladnost pitne vode ste dolžni ukrepati v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št.19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica

Datum : 29.12.2008
Vzorec : 0802725

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 2725 PV
Pitne vode Datum izvida: 29.12.2008

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor; sistematika

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
črpališče Gaberje
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naročnik: Enota za zdravstveno ekologijo in higieno
Odvzem: 22.12.2008, 09:45 Bakan Branko viš. san. teh.
Sprejem: 22.12.2008, 11:40 Preiskan do 29.12.2008

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Temperatura vode: 11,7°C Vrsta vira: vodovod
Voda: ni prečiščena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu


| št. | PREISKAVA | METODA | ENOTA | REZULTAT | Kriterij | zač. konec |
|-----|------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 1. | E. coli | SIST EN ISO 9308-1 | v 100 ml | 0 | 0 | 22.12 24.12 |
| 2. | * Koliformne bakterije | SIST EN ISO 9308-1 | v 100 ml | 1 | 0 | 22.12 24.12 |
| 3. | Enterokoki | SIST EN ISO 7899-2 | v 100 ml | 0 | 0 | 22.12 24.12 |
| 4. | Št.kolonij pri 22°C | SIST EN ISO 6222 | v 1 ml | 0 | | 22.12 25.12 |
| 5. | Št.kolonij pri 37°C | SIST EN ISO 6222 | v 1 ml | 0 | 100 | 22.12 24.12 |

Rezultati parametrov označenih z * ne ustrezajo

Točke : 12,00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre neskladen
z zahtevami Pravilnika o pitni vodi
(Ur.l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Predstojnik,
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.