

prejeto 09. 8. 11

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

Štev.:ho/2011

Datum: 08.08.2011

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVA

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 04.08.2011 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (črpališče Gaberje) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1354 PV z dne 08.08.2011
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 04.08.2011 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (omrežje dnevni bar Baligač, D. Lakoš) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1355 PV z dne 08.08.2011
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 04.08.2011 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (omrežje dnevni bar pri Šariki, Petišovci) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1356 PV z dne 08.08.2011

Pripravila:
Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 8.8.2011
Vzorec : 1101354

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1354 PV
Pitne vode Datum izvida: 8.8.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : MV LENDAVALA črpališče Gaberje Naročnik: ZZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 4.8.2011, 08:35 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 4.8.2011, 10:35 Začetek preskusa: 4.8.2011 Konec preskusa: 8.8.2011
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.8 5.8
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.8 5.8
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.8 6.8
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	4.8 8.8
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	4.8 6.8

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,05 mg Cl/L

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran: 1/1

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 5.8.2011
Vzorec : 1101354

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>črpališče Gaberje</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 4.8.2011, 08:35</i> <i>Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: dež Vrsta vira: vodovod, Sistematika*
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>MDK</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>11,8</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>18</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,04</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>6,9</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>170</i>		

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 8.8.2011
Vzorec : 1101355

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1355 PV
Pitne vode Datum izvida: 8.8.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : MV LENDA dnevni bar Baligač, D. Lakoš Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 4.8.2011, 08:55 Sprejem: 4.8.2011, 10.35 Začetek preskusa: 4.8.2011 Konec preskusa: 8.8.2011
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.8 5.8
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.8 5.8
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.8 6.8
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	12	1 ml	/	4.8 8.8
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	14	1 ml	100	4.8 6.8

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.
ba Jevan



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran: 1/1

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 5.8.2011

Vzorec : 1101355

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA dnevni bar Baligač , D. Lakoš</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 4.8.2011, 08:55</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: dež Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: usedlina*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	22,5				
2.	Temperatura zraka	°C	13				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,03				
4.	pH		6,8				
5.	Elektroprevodnost	μS	200				

Meritve opravi:

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 5.8.2011

Vzorec : 1101356

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA dnevni bar Pri Šariki, Petišovci Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 4.8.2011, 09:35 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: dež Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	18,4				
2.	Temperatura zraka	°C	19				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,03				
4.	pH		6,9				
5.	Elektroprevodnost	μS	200				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 5.8.2011

Vzorec : 1101356

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKA MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA dnevni bar Pri Šariki, Petišovci Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 4.8.2011, 09:35 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: dež Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	18,4				
2.	Temperatura zraka	°C	19				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,03				
4.	pH		6,9				
5.	Elektroprevodnost	μS	200				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*