

prejeto 17. 8. 11

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

Štev.: ho/2011
Datum: 16.08.2011

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVAL

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.08.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (pitnik pri Vrbi Lendava) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1401 PV z dne 16.08.2011

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.

Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane

Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 16.8.2011
Vzorec : 1101401

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1401 PV
Pitne vode Datum izvida: 16.8.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	Izvor : <i>MV LENDAVALA</i> <i>Pitnik pri Vrbi Lendava</i> Naročnik: <i>ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane</i> Lastnik: <i>EKO-PARK d.o.o.</i> Plačnik: <i>EKO-PARK d.o.o.</i> Odvzem: <i>11.8.2011</i> <i>Bakan Branko viš.san.teh.</i> Sprejem: <i>11.8.2011, 10:15</i> Začetek preskusa: <i>11.8.2011</i> Konec preskusa: <i>15.8.2011</i>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>11.8 12.8</i>
2.	<i>Koliformne bakterije</i>	<i>SIST EN ISO 9308-1:2001</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>11.8 12.8</i>
3.	<i>Enterokoki</i>	<i>SIST EN ISO 7899-2:2000</i>	<i>CFU/100 ml #</i>	<i>ni najdeno</i>	<i>100 ml</i>	<i>0</i>	<i>11.8 13.8</i>
4.	<i>Št.kolonij pri 22°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>15</i>	<i>1 ml</i>	<i>/</i>	<i>11.8 15.8</i>
5.	<i>Št.kolonij pri 37°C</i>	<i>SIST EN ISO 6222:1999</i>	<i>CFU/ml</i>	<i>< 4</i>	<i>1 ml</i>	<i>100</i>	<i>11.8 13.8</i>

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 11.8.2011

Vzorec : 1101401

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA Pitnik pri Vrbi Lendava Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvoz: 11.8.2011 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	19				
2.	Temperatura zraka	°C	13				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,02				
4.	pH		6,8				
5.	Elektroprevodnost	μS	210				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*