

prejeto 1.p. 10.11

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

Štev.: ho/2011
Datum: 17.10.2011

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVA

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 12.10.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (črpališče Gaberje) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1893 PV z dne 17.10.2011
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 12.10.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (omrežje DOŠ II. Lendava) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1902 PV z dne 17.10.2011
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 12.10.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (omrežje Bar Minea, Dolga vas) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1903 PV z dne 17.10.2011

Pripravila:
Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higijeno prehrane

Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 17.10.2011
Vzorec : 1101893

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1893 PV
Pitne vode Datum izvida: 17.10.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 12.10.2011, 09:30 Goričanec Jožica dipl.san.ing. Sprejem: 12.10.2011, 10:20 Začetek preskusa: 12.10.2011 Konec preskusa: 15.10.2011
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 13.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 13.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 14.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	12.10 15.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	12.10 14.10

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Horvat Šardi Zdenka
univ.dipl.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.
na Jean

Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 13.10.2011

Vzorec : 1101893

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA črpališče Gaberje Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 12.10.2011, 09:30 Goričanec Jožica dipl.san.ing.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Po naročilu
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>MDK</i>
1.	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>11,9</i>		
2.	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>9</i>		
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,03</i>		

*Meritve opravil:
Goričanec Jožica dipl.san.ing.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Oddelék za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 17.10.2011
Vzorec : 1101902

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1902 PV
Pitne vode Datum izvida: 17.10.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA
DOŠ II., Lendava
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 12.10.2011, 09:40 Mir Monika san.ing.
Sprejem: 12.10.2011, 12:30
Začetek preskusa: 12.10.2011
Konec preskusa: 15.10.2011

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 13.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 13.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 14.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	12.10 15.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	12.10 14.10

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Horvat Šardi Zdenka
univ.dipl.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.
bu Jevon

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 13.10.2011
Vzorec : 1101902

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA DOŠ II., Lendava</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 12.10.2011, 09:40 Mir Monika san.ing.</i>
---	---

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	14,8				
2.	Temperatura zraka	°C	17				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,0				
4.	pH		7,4				
5.	Elektroprevodnost	μS	220				

*Meritve opravil:
Mir Monika san.ing.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 17.10.2011
Vzorec : 1101903

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1903 PV
Pitne vode Datum izvida: 17.10.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : **MV LENDA VA**
Bar Minea, Dolga vas
Naročnik: **ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane**
Lastnik: **EKO-PARK d.o.o.**
Plačnik: **EKO-PARK d.o.o.**
Odvzem: **12.10.2011, 10:05 Mir Monika san.ing.**
Sprejem: **12.10.2011, 12:30**
Začetek preskusa: **12.10.2011**
Konec preskusa: **15.10.2011**

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zач. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 13.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 13.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	12.10 14.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	/	12.10 15.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	12.10 14.10

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Horvat Šardi Zdenka
univ.dipl.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.
va Jevon



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preiskani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran: 1/1

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 13.10.2011
Vzorec : 1101903

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>Bar Minea, Dolga vas</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 12.10.2011, 10:05 Mir Monika san.ing.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika*
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	MDK
1.	<i>Temperatura vode</i>	°C	16,3		
2.	<i>Temperatura zraka</i>	°C	17		
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	mg Cl ₂ /l	0,0		
4.	<i>pH</i>		7,2		
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	μS	210		

Meritve opravil:
Mir Monika san.ing.