

prejeto 10.1.12

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota  
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Arhitekta Novaka 2/b  
9000 Murska Sobota

Štev.: ho/2012  
Datum: 09.01.2012

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDAVAL**

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 05.01.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (Kvatro bar, Dolina) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 9 PV/11 z dne 09.01.2012

2. vzorec pitne vode, odvzet dne 05.01.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (Kava bar Torcida, G.Lakoš) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 10 PV/11 z dne 09.01.2012


3. vzorec pitne vode, odvzet dne 05.01.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (črpališče Gaberje) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 11 PV/11 z dne 09.01.2012

Pripravila:  
Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane

Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.  
Direktorica







LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
KVATRO bar, Dolina  
Naročnik: ZZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 5.1.2012, 07:50 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 5.1.2012, 10:25  
Začetek preskusa: 5.1.2012  
Konec preskusa: 9.1.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 6.1
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 6.1
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 7.1
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	5.1 9.1
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	5.1 7.1

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.  
va Devan



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>KVATRO bar, Dolina</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 5.1.2012, 07:50 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M</i>	<i>D</i>	<i>K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>10,8</i>				
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>2</i>				
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,02</i>				
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>6,9</i>				
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>170</i>				

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
Kava bar Torcida, G.Lakoš  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 5.1.2012, 08:45 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 5.1.2012, 10:25  
Začetek preskusa: 5.1.2012  
Konec preskusa: 9.1.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 6.1
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 6.1
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 7.1
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	/	5.1 9.1
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	100	5.1 7.1

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,04 mg Cl/L

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.  
Davorin

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA Kava bar Torcida, G.Lakoš  Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 5.1.2012, 08:45 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	<i>Temperatura vode</i>	°C	9,8				
2.	<i>Temperatura zraka</i>	°C	2				
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,02				
4.	<i>pH</i>		7,0				
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	μS	170				

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
črpališče Gaberje  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 5.1.2012, 09:15 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 5.1.2012, 10:25  
Začetek preskusa: 5.1.2012  
Konec preskusa: 9.1.2012

Št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 6.1
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 6.1
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	5.1 7.1
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	5.1 9.1
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	5.1 7.1


Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,05 mg Cl/L

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*Dr. Sabotin*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA  
črpališče Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Naročnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 5.1.2012, 09:15 Bakan Branko viš.san.teh.

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,8				
2.	Temperatura zraka	°C	3				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,06				
4.	pH		7,1				
5.	Elektroprevodnost	μS	170				

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.