
Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

EKO – PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Datum: 23.04.2012

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. Vzorec pitne vode, odvzet dne 20.04.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (na omrežju Kava bar Torcida, G.Lakoš) je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna številka 757PV/12 z dne 23.04.2012

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.

Vodja/enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane

Majda Pohar, dr.med.spec.higiene
Vodja oddelka za higieno in epidemiologijo

MP

Jožica Goričanec



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
Kava bar Torcida, G.Lakoš
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 20.4.2012, 08:55 Bakan Branko viš.san.teh.
Sprejem: 20.4.2012, 10:10
Začetek preskusa: 20.4.2012
Konec preskusa: 23.4.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	20.4 21.4
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	20.4 21.4
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	20.4 22.4
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	20.4 23.4
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	20.4 23.4

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Rezar Tatjana
univ.dipl.mikrobiologinja

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.

va Devan



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA
Kava bar Torcida, G.Lakoš

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naročnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 20.4.2012, 08:55 Bakan Branko viš.san.teh.

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	12,2				
2.	Temperatura zraka	°C	12				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,04				
4.	pH		7,2				
5.	Elektroprevodnost	μS	170				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*