

## Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

**EKO – PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 Lendava**

Datum: 23.04.2012

**Zadeva:** Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. Vzorec pitne vode, odvzet dne 20.04.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (črpališče Gaberje) je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna številka 756PV/12 z dne 23.04.2012

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.


Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane

Majda Pohar, dr.med.spec.higiene

Vodja oddelka za higieno in epidemiologijo

Za

*Majda Pohar*





LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 20.4.2012, 08:20 Bakan Branko viš. san. teh. Sprejem: 20.4.2012, 10:10 Začetek preskusa: 20.4.2012 Konec preskusa: 23.4.2012</p>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	20.4 21.4
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	20.4 21.4
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	20.4 22.4
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	20.4 23.4
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	20.4 23.4

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ. dipl. mikrobiologinja



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.

*Su Devan*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
črpališče Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Naročnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 20.4.2012, 08:20 Bakan Branko viš.san.teh.

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,6				
2.	Temperatura zraka	°C	12				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,1				
4.	pH		7,2				
5.	Elektroprevodnost	μS	170				

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.