

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 530 21 00 fax: 02 530 21 11 e-pošta: [zzvms@zzv-ms.si](mailto:zzvms@zzv-ms.si) [www.zzv-ms.si](http://www.zzv-ms.si)

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDAVALA**


Datum: 08.10.2012

**Zadeva:** Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor


1. vzorec pitne vode, odvzet dne 03.10.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVALA** (omrežje Bar MEDEA, Dolga vas) je **bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1808 PV/12 z dne 08.10.2012
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 03.10.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVALA** (omrežje Dvojezična srednja šola Lendava) je **bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1809 PV/12 z dne 08.10.2012
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 03.10.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVALA** (črpališče Gaberje) je **bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1752 PV/12 z dne 01.10.2012

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane



Majda Pohar, dr.med.spec.higiene  
Vodja oddelka za higieno  
in epidemiologijo





LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA Bar Medea, Dolga vas Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 3.10.2012, 07:35 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 3.10.2012, 10:00 Začetek preskusa: 3.10.2012 Konec preskusa: 6.10.2012</p>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 5.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	/	3.10 6.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	4	1 ml	100	3.10 5.10

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.  
Vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*Sa Rivan*



Rezultati, označeni = # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA Bar Medea, Dolga vas  Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 3.10.2012, 07:35 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: megla Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M D K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>18</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>11</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,00</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>6,8</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>µS</i>	<i>240</i>		

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*



MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1809 PV/12  
Pitne vode Datum poročila: 8.10.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA  
dvojezična srednja šola Lendava  
Naročnik: ZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 3.10.2012, 08:15 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 3.10.2012, 10:00  
Začetek preskusa: 3.10.2012  
Konec preskusa: 8.10.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 5.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	3.10 6.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	100	3.10 5.10

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*(Signature)*



MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1809 PV/12  
Pitne vode Datum poročila: 8.10.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA  
dvojezična srednja šola Lendava  
Naročnik: ZZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 3.10.2012, 08:15 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 3.10.2012, 10:00  
Začetek preskusa: 3.10.2012  
Konec preskusa: 8.10.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 5.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	3.10 6.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	100	3.10 5.10

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*(Signature)*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA</i> <i>dvojezična srednja šola Lendava</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 3.10.2012, 08:15 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: megla Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	20,7				
2.	Temperatura zraka	°C	11				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,04				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	270				

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*



MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1810 PV/12  
Pitne vode Datum poročila: 8.10.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
črpališče Gaberje  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 3.10.2012, 08:50 Bakan Branko viš. san. teh.  
Sprejem: 3.10.2012, 10:00  
Začetek preskusa: 3.10.2012  
Konec preskusa: 6.10.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 4.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.10 5.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	3.10 6.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	3.10 5.10

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*Sabotin Davorin*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje</i>
	<i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 3.10.2012, 08:50 Bakan Branko viš.san.teh.</i>

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: megla Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M D K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>11,8</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>13</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,07</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>7,1</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>190</i>		

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*