

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 530 21 00 fax: 02 530 21 11 e-pošta: [zzvms@zzv-ms.si](mailto:zzvms@zzv-ms.si) [www.zzv-ms.si](http://www.zzv-ms.si)

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

**EKO-PARK d.o.o.**

**Trg ljudske pravice 5**

**9220 Lendava**

Datum: 22.03.2013

**Zadeva:** Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. Vzorec pitne vode, odvzet dne 19.03.2013 v oskrbovalnem območju **IZVIR KRANJČEVA** (izvir Kranjčeva Lendava) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna številka 479PV/13 z dne 22.03.2013


Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.

Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane

Majda Pohar, dr.med.spec.higiene

Vodja oddelka za higieno in epidemiologijo





LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : IZVIR KRANJČEVA  
izvir Kranjčeva Lendava  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 19.3.2013, 08:10 Bakan Branko viš. san. teh.  
Namen odvzema: Pogodba št.: N8/2010  
Sprejem: 19.3.2013, 10:15  
Začetek preskusa: 19.3.2013  
Konec preskusa: 22.3.2013

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	19.3 20.3
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	19.3 20.3
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	19.3 21.3
4.	Št. kolonij pri (22 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	najdeno <4	1 ml	/	19.3 22.3
5.	Št. kolonij pri (36 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	najdeno <4	1 ml	100	19.3 21.3

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ. dipl. mikrobiologinja



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. bioš. spec. med. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : IZVIR KRANJČEVA  
izvir Kranjčeva Lendava

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Naročnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 19.3.2013, 08:10 Bakan Branko viš.san.teh.

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Pogodba  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	13				
2.	Temperatura zraka	°C	2				
3.	pH		6,9				
4.	Elektroprevodnost	μS	910				

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.