

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 530 21 00 fax: 02 530 21 11 e-pošta: [zzvms@zzv-ms.si](mailto:zzvms@zzv-ms.si) [www.zzv-ms.si](http://www.zzv-ms.si)

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDAVA**

Datum: 02.04.2013

**Zadeva:** Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 28.03.2013 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (črpališče Gaberje) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 542PV/13 z dne 02.04.2013

2. vzorec pitne vode, odvzet dne 28.03.2013 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (omrežje Ribiška 12, Kot) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:


- poročilo o preskusu vode protokolna št. 543PV/13 z dne 02.04.2013

3. vzorec pitne vode, odvzet dne 28.03.2013 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (omrežje MALIBU bar, Kapca) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 544PV/13 z dne 02.04.2013

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane



Majda Pohar, dr.med.spec.higiene  
Vodja oddelka za higieno  
in epidemiologijo





**MIKROBIOLOGIJA** prot. št.: 542 PV/13  
Pitne vode Datum poročila: 2.4.2013

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor: MV LENDA  
črpališče Gaberje  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plaćnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 28.3.2013, 09:10 Bakan Branko viš. san. teh.  
Namen odvzema: Pogodba št.: N8/2010  
Sprejem: 28.3.2013, 10:50  
Začetek preskusa: 28.3.2013  
Konec preskusa: 1.4.2013

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 29.3
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 29.3
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 30.3
4.	Št. kolonij pri (22 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	0	28.3 1.4
5.	Št. kolonij pri (36 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	najdeno <4	1 ml	100	28.3 30.3

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ. dipl. mikrobiologinja

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.  
Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 28.3.2013, 09:10 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Pogodba  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina M D K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>11,7</i>	
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>-2</i>	
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,06</i>	
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>7,4</i>	
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>200</i>	

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor: MV LENDA omrežje Kot Ribiška 12 Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 28.3.2013, 09:45 Bakan Branko viš. san. teh. Namen odvzema: Pogodba št.: N8/2010 Sprejem: 28.3.2013, 10:50 Začetek preskusa: 28.3.2013 Konec preskusa: 1.4.2013</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 29.3
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 29.3
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 30.3
4.	Št. kolonij pri (22 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml		28.3 1.4
5.	Št. kolonij pri (36 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	najdeno <4	1 ml	100	28.3 30.3

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ. dipl. mikrobiologinja



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.  
Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisanega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>omrežje Kot Ribiška 12</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 28.3.2013, 09:45 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Pogodba*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M D K
1.	<i>Temperatura vode</i>	°C	6,4		
2.	<i>Temperatura zraka</i>	°C	-2		
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,03		
4.	<i>pH</i>		7,3		
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	μS	190		

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor: MV LENDAVALA  
MALIBU bar, Kapca  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 28.3.2013, 10:15 Bakan Branko viš. san. teh.  
Namen odvzema: Pogodba št.: N8/2010  
Sprejem: 28.3.2013, 10:50  
Začetek preskusa: 28.3.2013  
Konec preskusa: 1.4.2013

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 29.3
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 29.3
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	28.3 30.3
4.	Št. kolonij pri (22 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml		28.3 1.4
5.	Št. kolonij pri (36 ± 2) °C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	28.3 30.3

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ. dipl. mikrobiologinja

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA MALIBU bar, Kapca  Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 28.3.2013, 10:15 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Pogodba  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>MDK</i>
1.	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	9,8		
2.	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	-1		
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	0,04		
4.	<i>pH</i>		7,4		
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	190		

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*