

prejeta 27.06.11



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

http://www.zzv-mb.si



**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-014

**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

Rezultati, označeni z #, se  
nanašajo na neakreditirano  
dejavnost.

## POROČILO O PRESKUSIH

Evidenčna oznaka: 132-09/6-11/08075-A

Kraj, datum: Maribor, 23.06.2011

### Naloga

Ime: Nadzor kakovosti pitne vode ZZV Murska Sobota  
Vodja: Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. JS  
Naročnik: EKO-PARK, d.o.o., TRG LJUDSKE PRAVICE 005, LENDAVA, 9220 Lendava  
Delovni nalog: Pogodba št. N24/2010 z dne 09.06.2010

### Vzorec

Številka: 11/08075 Čas vzorčenja: 21.06.2011 08:30  
Oznaka: Pitna voda - MV Lendava, črpališče Gaberje  
Prinesitelj: ZZV MS (Šek) Čas sprejema: 21.06.2011 14:00  
Odvzel: ZZV MS (Bakan)

Oddelek za analizo kemijo

Vodja: Marjana Babič, univ. dipl. inž. kem. inž.

Inštitut za varstvo okolja

Predstojnik: mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

### Rezultati

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Izraženo kot / na	Metoda (standard)	Začetek Konec
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>						
Vonj	BREZ	(a)			# Interna metoda - vonj	22.06.2011 22.06.2011
pH	6,9	(6,5-9,5) (f)			ISO 10523: 2008	22.06.2011 22.06.2011
Električna prevodnost (20°C)	250	2500	μS/cm		EN 27888: 1993	22.06.2011 22.06.2011
Barva	<0,10	(a)	m-1		ISO 7887: 1994	22.06.2011 22.06.2011
Motnost	0,30	(a)	NTU		ISO 7027: 1999	22.06.2011 22.06.2011
Oksidativnost	<0,5	5	mg/l	O2	EN ISO 8467: 1995	22.06.2011 22.06.2011
Amonij	0,013	0,5	mg/l	NH4	ISO 11732: 2005	22.06.2011 22.06.2011

Evidenčna oznaka: 132-09/6-11/08075-A

Kraj, datum: Maribor, 23.06.2011

## Rezultati

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Izraženo kot / na	Metoda (standard)	Začetek	Konec
	Opomba						
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>							
Nitrit	0,013	0,5	mg/l	NO2	ISO 13395: 1996	22.06.2011	22.06.2011
Klorid	5,5	250	mg/l	Cl	# SM 4500-Cl B: 2005	22.06.2011	22.06.2011

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)

(a) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb.

(f) Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najnižja vrednost 4,5.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upoštevani podatki o merilni negotovosti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti.

Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen.

Poročilo vsebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.