

prejeto 17.8.11

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

Štev.: ho/2011

Datum: 16.08.2011

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVA

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor


1. Vzorec pitne vode, odvzet dne 10.08.2011 v oskrbovalnem območju **IZVIR KLANJČEVA** (izvir Kranjčeva Lendava) je bil **skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna številka 1396 PV z dne 16.08.2011

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.

Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica



Datum : 16.8.2011
Vzorec : 1101396

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1396 PV
Pitne vode Datum izvida: 16.8.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : IZVIR KRANJČEVA
izvir Kranjčeva Lendava
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 10.8.2011, 10:05 Bakan Branko viš.san.teh.
Sprejem: 10.8.2011, 11:20
Začetek preskusa: 10.8.2011
Konec preskusa: 13.8.2011

| št. | PARAMETER | METODA | ENOTA | REZULTAT | Preiskana količina | Kriterij | zač. konec |
|-----|----------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------------|----------|--------------|
| 1. | <i>E. coli</i> | SIST EN ISO 9308-1:2001 | CFU/100 ml # | ni najdeno | 100 ml | 0 | 10.8 11.8 |
| 2. | Koliformne bakterije | SIST EN ISO 9308-1:2001 | CFU/100 ml # | ni najdeno | 100 ml | 0 | 10.8 11.8 |
| 3. | Enterokoki | SIST EN ISO 7899-2:2000 | CFU/100 ml # | ni najdeno | 100 ml | 0 | 10.8 12.8 |
| 4. | Št.kolonij pri 22°C | SIST EN ISO 6222:1999 | CFU/ml | < 4 | 1 ml | / | 10.8 13.8 |
| 5. | Št.kolonij pri 37°C | SIST EN ISO 6222:1999 | CFU/ml | 4 | 1 ml | 100 | 10.8 12.8 |

Točke : 12,00

OPOMBE:

Vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti.

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.

S. Sabotin



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 11.8.2011

Vzorec : 1101396

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i> | <i>Izvor : IZVIR KRANJČEVA izvir Kranjčeva Lendava Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 10.8.2011, 10:05 Bakan Branko viš.san.teh.</i> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

| št. | TERENSKA MERITEV | ENOTA | REZULTAT | Preiskana količina | M | D | K |
|-----|-------------------|-------|----------|-----------------------|---|---|---|
| 1. | Temperatura vode | °C | 14,3 | | | | |
| 2. | Temperatura zraka | °C | 16 | | | | |
| 3. | pH | | 6,9 | | | | |
| 4. | Elektroprevodnost | μS | 820 | | | | |

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*