

prejeto 4.10.2011

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota  
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Arhitekta Novaka 2/b  
9000 Murska Sobota

Štev.: ho/2011  
Datum: 03.10.2011

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDAVAL**

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 30.09.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje Kvatro bar, dolina) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1793 PV z dne 03.10.2011

2. vzorec pitne vode, odvzet dne 30.09.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje DOŠ I. Lendava) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1794 PV z dne 03.10.2011

3. vzorec pitne vode, odvzet dne 30.09.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje Kot, Ribiška 12) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1795 PV z dne 03.10.2011


Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.

Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane

Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.

Direktorica



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 3.10.2011  
Vzorec : 1101793

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1793 PV  
Pitne vode Datum izvida: 3.10.2011

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : <b>MV LENDAVALA</b> KVATRO bar, Dolina Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 30.9.2011, 07:20 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 30.9.2011, 09:25 Začetek preskusa: 30.9.2011 Konec preskusa: 3.10.2011
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	30.9 3.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	100	30.9 3.10

Točke : 12,00

**OPOMBE:**

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*Sa Davorin*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran: 1/1

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 3.10.2011

Vzorec : 1101793

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVAL</i> <i>KVATRO bar, Dolina</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 30.9.2011, 07:20 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	<i>Temperatura vode</i>	°C	18,8				
2.	<i>Temperatura zraka</i>	°C	11				
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,03				
4.	<i>pH</i>		7,2				
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	μS	210				

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**



**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 3.10.2011  
Vzorec : 1101794

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1794 PV  
Pitne vode Datum izvida: 3.10.2011

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : <b>MV LENDA VA</b> <b>DOŠ I. Lendava</b> Naročnik: <b>ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane</b> Lastnik: <b>EKO-PARK d.o.o.</b> Plačnik: <b>EKO-PARK d.o.o.</b> Odvzem: <b>30.9.2011, 07:45 Bakan Branko viš.san.teh.</b> Sprejem: <b>30.9.2011, 09:25</b> Začetek preskusa: <b>30.9.2011</b> Konec preskusa: <b>3.10.2011</b>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	/	30.9 3.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	30.9 3.10

Točke : 12,00

**OPOMBE:**

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.  
*ba Ivan*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

Datum : 3.10.2011

Vzorec : 1101794

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA DOŠ I. Lendava  Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 30.9.2011, 07:45 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	18,4				
2.	Temperatura zraka	°C	11				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,01				
4.	pH		7,3				
5.	Elektroprevodnost	μS	200				

*Meritve opravil:*

*Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**



**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 3.10.2011  
Vzorec : 1101795

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1795 PV  
Pitne vode Datum izvida: 3.10.2011

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	Izvor : <b>MV LENDAVAL</b> omrežje Kot Ribiška 12 Naročnik: ZZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 30.9.2011, 08:10 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 30.9.2011, 09:25 Začetek preskusa: 30.9.2011 Konec preskusa: 3.10.2011
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.9 3.10
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	30.9 3.10
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	30.9 3.10

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.  
*ba Davorin*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 3.10.2011

Vzorec : 1101795

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>omrežje Kot Ribiška 12</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 30.9.2011, 08:10 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	<i>Temperatura vode</i>	°C	19,4				
2.	<i>Temperatura zraka</i>	°C	13				
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,03				
4.	<i>pH</i>		7,2				
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	μS	200				

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*