

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 530 21 00 fax: 02 530 21 11 e-pošta: zzvms@zzv-ms.si www.zzv-ms.si

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVA

Datum: 09.07.2012

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 04.07.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (omrežje Gostilna Kolodvor, Lendava) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:



- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1184 PV/12 z dne 09.07.2012

2. vzorec pitne vode, odvzet dne 04.07.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVA** (omrežje Malibu bar, Kapca) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 1185 PV/12 z dne 09.07.2012

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.

Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane
Majda Pohar, dr.med.spec.higiene
Vodja oddelka za higieno
in epidemiologijo



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor: MV LENDA
MALIBU bar, Kapca
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 4.7.2012, 09:50 Bakan Branko viš. san. teh.
Sprejem: 4.7.2012, 11:35
Začetek preskusa: 4.7.2012
Konec preskusa: 7.7.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	Izračun
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4,7 5,7
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4,7 5,7
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4,7 6,7
4.	Št. kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	5	1 ml		4,7 7,7
5.	Št. kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	12	1 ml	100	4,7 6,7


Točke: 12,00

OPOMBE:

Vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Rezar Tatjana
univ. dipl. mikrobiologinja



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.

(Signature)



Rezultati, označeni = # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>MALIBU bar, Kapca</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 4.7.2012, 09:50</i> <i>Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika*
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina M D K
1.	<i>Temperatura vode</i>	°C	20,8	
2.	<i>Temperatura zraka</i>	°C	23	
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	mg Cl ₂ /l	0,02	
4.	<i>pH</i>		7,2	
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	μS	200	

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
Gostilna Kolodvor Lendava
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plaćnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 4.7.2012, 09:35 Bakar Branko viš. san. teh.
Sprejem: 4.7.2012, 11:35
Začetek preskusa: 4.7.2012
Konec preskusa: 7.7.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	izac. konec.
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.7 5.7
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.7 5.7
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	4.7 5.7
4.	Št. kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	120	1 ml		7.7
5.	Št. kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	34	1 ml	100	4.7 5.7

Točke : 12.00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Rezar Tatjana
univ. dipl. mikrobiologinja



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.

(Signature)

Rezultati, označeni # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>Gostilna Kolodvor Lendava</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 4.7.2012. 09:35</i> <i>Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika*
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M</i>	<i>D</i>	<i>K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>18,9</i>				
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>22</i>				
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,05</i>				
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>7,2</i>				
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>190</i>				

Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.