

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA
Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota
tel.: 02 530 21 00 fax: 02 530 21 11 e-pošta: zzvms@zzv-ms.si www.zzv-ms.si

Enota za zdravstveno ekbologijo in higieno prehrane


EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVAL

Datum: 03.09.2012

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 30.08.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje vrtec Mohorjeva, Lendava) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1538 PV/12 z dne 03.09.2012
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 30.08.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje dnevni bar Baligač, Dol. Lakoš) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1539PV/12 z dne 03.09.2012
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 30.08.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje bar Torcida, Gor. Lakoš) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1540PV/12 z dne 03.09.2012

Pripravila:
Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekbologijo
in higieno prehrane


Majda Pohar, dr.med.spec.higiene
Vodja oddelka za higieno
in epidemiologijo



MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 1539 PV/12
Pitne vode Datum poročila: 3.9.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
dnevni bar Baligač , D. Lakoš
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 30.8.2012, 10:15 Bakan Branko viš.san.teh.
Sprejem: 30.8.2012, 11:10
Začetek preskusa: 30.8.2012
Konec preskusa: 3.9.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	30.8 3.9
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	30.8 3.9

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni = # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA dnevni bar Baligač , D. Lakoš</i>
	<i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 30.8.2012, 10:15 Bakan Branko viš.san.teh.</i>

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M D K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>21,4</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>23</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,01</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>7,4</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>273</i>		

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor: MV LENDAVALA
vrtec Mohorjeva
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 30.8.2012, 10:00 Bakan Branko viš.san.teh.
Sprejem: 30.8.2012, 11:10
Začetek preskusa: 30.8.2012
Konec preskusa: 3.9.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	30.8 3.9
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	30.8 3.9

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni = # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA vrtec Mohorjeva</i>
	<i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 30.8.2012, 10:00 Bakan Branko viš.san.teh.</i>

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Voj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M D K</i>
1.	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>18</i>		
2.	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>23</i>		
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl₂/l</i>	<i>0,05</i>		
4.	<i>pH</i>		<i>7,5</i>		
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>265</i>		

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
bar TORCIDA, G. Lakoš
Naročnik: ZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 30.8.2012, 10:40 Bakan Branko viš. san. teh.
Sprejem: 30.8.2012, 11:10
Začetek preskusa: 30.8.2012
Konec preskusa: 3.9.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec.
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 31.8
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	30.8 1.9
4.	Št. kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	27	1 ml	/	30.8 3.9
5.	Št. kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	26	1 ml	100	30.8 3.9

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDAVA
bar TORCIDA, G. Lakoš

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naročnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 30.8.2012, 10:40 Bakan Branko viš.san.teh.

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	MDK
1.	Temperatura vode	°C	22,7		
2.	Temperatura zraka	°C	25		
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,08		
4.	pH		7,4		
5.	Elektroprevodnost	μS	274		

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*